

На полу в учебных помещениях линолеум, в коридорах - плитка. Оконные рамы и двери белого цвета.

В школе выделен кабинет домоводства площадью 66,9м<sup>2</sup>, совмещённый с кабинетом музыки. Данный кабинет используется для обучения навыкам кройки и шитья, сервировки стола, а также для теоретической подготовки по приготовлению пищи. Из учебной программы с 2012 года практическая часть по разделу «Кулинария» (приготовление блюд) исключена. Кабинет домоводства оборудован шкафами, ученическими столами, столом для черчения выкроек и раскroя, гладильными столами; швейными машинами, установленными вдоль окон таким образом, что естественное освещение падает на рабочую поверхность спереди или слева. Кроме того, в кабинете имеются две раковины с подводкой горячей и холодной воды со смесителем, бумажное полотенце, стол тумбовый с гигиеническим покрытием. Аптечка укомплектована.

В учреждении на первом этаже находится столярная мастерская трудового обучения мальчиков. Представлен Акт испытания станочного оборудования в мастерской технического труда от 16.07.2013г., подписанный директором школы, заместителем директора по АХЧ, фельдшером, рабочим по обслуживанию зданий с выводом об исправности оборудования.

В мастерской площадью 65,2м<sup>2</sup> под углом 45 градусов к окну установлено десять столярных верстаков таким образом, что естественный свет падает на рабочие места слева. На одно рабочее место в мастерской приходится 6,5 м<sup>2</sup> (при норме 6,0 м<sup>2</sup>). Четыре токарных станка по дереву установлены вдоль внутренней стены, имеют предохранительные стёкла. В мастерской механическая вытяжная вентиляция отсутствует, что является нарушением п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Имеется раковина с подводкой холодной и горячей воды, приспособление для бумажного полотенца. Аптечка укомплектована. Спецодежда для учащихся выделена.

При мастерской имеется лаборантская для хранения инструментов, заготовок.

В актовом зале площадью 77,5 м<sup>2</sup> имеется 80 посадочных мест (на одно место приходится 0,97м<sup>2</sup>). Рекомендуемый набор помещений при актовом зале отсутствует. Кроме того, на первом этаже в блоке для начальных классов выделено помещение площадью 86,6 м<sup>2</sup>, используемое в качестве зала для физкультурных занятий и при необходимости – в качестве актового зала.

Спортивный зал площадью 302,5 м<sup>2</sup> имеет длину 26,3м, ширину - 11,5м, высоту – 5,90м, размещён на первом этаже. При спортивном зале предусмотрены: раздевальные для девочек и мальчиков площадью 10,8м<sup>2</sup> и 5,4м<sup>2</sup> соответственно; инструкторская, совмещённая со снарядной площадью 31,6м<sup>2</sup>, санузлы. В раздевальных имеются вешалки для одежды, скамьи. В двух санузлах установлено по одному унитазу, по одной раковине с подводкой горячей и холодной воды.

В спортивном зале пол брусковый, покрашен, стены покрашены водоэмulsionционной краской. В санузлах, в раздевальных при спортзале пол и стены на высоту 1,5м от пола выложены плиткой, стены выше – покрашены водоэмulsionционной краской. Представлен Акт испытания спортивного, игрового оборудования спортивного зала, пришкольной площадки от 16.07.2013г., подписанный директором школы, членом профкома, учителями физической культуры с выводом об исправном состоянии имеющегося оборудования.

Библиотека размещена на втором этаже, занимает два смежных помещения: абонентский отдел с читательскими местами площадью 50,9м<sup>2</sup>, книгохранилище площадью 16,9м<sup>2</sup>. Кроме того, выделено книгохранилище на первом этаже.

В школе имеется два кабинета информатики. Кабинет № 304 площадью 49,1м<sup>2</sup> оборудован 10 компьютерами с жидкокристаллическими мониторами. Площадь на одно рабочее место для работы на ПЭВМ составляет 4,9м<sup>2</sup> и соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Столы с компьютерами размещены в три ряда таким образом, что видеодисплейные