На втором этаже расположены: кабинет химии площадью 70,0м^2 с лаборантской (15,2м^2), музей, бухгалтерия, кабинет физики площадью 50,7м^2, библиотека, кабинет географии площадью 48,8м^2, кабинеты математики площадью 48,6м^2, 48,4м^2, кабинет биологии площадью 50,4м^2, кабинет иностранных языков площадью 19,8м^2 кабинеты истории площадью 48,4м^2- 49,2м^2, столовая, санузлы, бухгалтерия; методкабинет, кабинет директора, кабинет психолога.

На третьем этаже размещены: кабинет № 306 (2б кл.) площадью 44,3м^2 (площадь на одного учащегося составляет 1,7м^2), кабинет № 307 (3г кл.) площадью 48,5м^2 (площадь на одного учащегося составляет 1,7м^2), кабинет № 308 (3д кл.) площадью 49,7м^2 (площадь на одного учащегося составляет 1,8м^2), кабинет русского языка и литературы площадью 50,4м^2 и 44,3м^2, кабинет информатики площадью 33,9 м^2 с лаборантской 13,3м^2, кабинет информатики площадью 49,1 м^2, мультимедийный кабинет площадью 50,1м^2, приспособленный кабинет для консультаций (28,7м^2), учительская, кабинет иностранного языка площадью 20,0м^2, санузлы.

Таким образом, площадь на одно рабочее место в кабинетах для начальных классов (№№ 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 306, 307, 308) составляет менее 2,5м^2 (от 1,6м^2 до 2,0м^2), что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. Учащиеся начальных классов обучаются в закреплённых за каждым классом учебных помещениях. Для начальных классов выделен отдельный блок на первом этаже и 3 кабинета на третьем этаже.

При оборудовании учебных помещений в проверенных кабинетах (например, в каб. №№ 107, 108, 203, 205, 306, 309) соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования. Высота нижнего края учебной доски над полом в кабинетах составляет от 79см до 90см (норма- 70-90см).

Классные доски предназначены для работы с мелом, имеют тёмно-зелёный цвет и антибликовое покрытие. Во всех кабинетах классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертёжных принадлежностей.

В школе классы и кабинеты оснащены одно- или двухместными столами со стульями, партами. В кабинетах № 113 (4г и 2д кл.) и № 112 (3а и 2в кл.) установлены парты с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Учащиеся остальных 15-ти классов начальной ступени обучения (всех первых классов, 2а, 2б, 2г, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б,4в классов) не обеспечены школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Цветовая маркировка столов и стульев в кабинетах имеется. Проведены измерения ученической мебели в кабинетах начальных классов. Подбор ученической мебели для обучающихся 4б, 4г, 3а класса проведён с учётом роста учащихся (протокол измерений мебели школьной № 25 от 06.11.2013г.).

Все учебные помещения и кабинеты не оснащены ростовыми линейками. Для формирования правильной осанки в кабинетах начальных классов имеется таблица «Правильно сиди при письме».

В кабинетах начальных классов №№ 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, для покраски учебной мебели (столов и парт) использован не рекомендуемый серый цвет; в кабинетах № 209, 307, 308, № 309, № 310 для покраски учебной мебели использован не рекомендуемый салатовый или светло-голубой цвет. В кабинетах № 203, 206, 210 учебная мебель требует замены (высокий процент износа, частично мебель с дефектами).

Внутренняя отделка учебных помещений, коридоров: потолки в помещениях покрашены водоэмульсионной краской. Местами в коридоре третьего этажа, в кабинетах № 302, 306, 308, 309, в музее, над лестничным маршем второго этажа на потолке имеются отдельные небольшие влажные участки вследствие протекания кровли, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. Стены в учебных кабинетах на высоту 0,8м-1,6м покрашены масляной краской, выше – водоэмульсионной краской, допускающей проведение уборки стен влажным способом с применением дезинфицирующих средств.